



**Anlage 1**

**Seite 1**

zur Anerkennungsnummer G 507003 vom 03.06.2020

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

Bezeichnung des Gegenstandes	Typ	Kenn-Nr. des Inhabers	Anerkennungsnr
Handansteuereinrichtungen in verschiedenen Ausführungsvarianten mit einer maximalen Füllmenge von 500 g CO <sub>2</sub> je Druckgasflasche	AK wx.y - ...		

zur Anerkennungsnummer G 507003 vom 03.06.2020

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
Prüfbericht VdS	RWA07006	07.05.2007	
Prüfbericht VdS	RWA13010	11.09.2013	21
Liste der technischen Dokumente „AK wx.y - ...“	06.049.C	22.05.2020	4
Liste der technischen Dokumente „RTC“	04.050.B	07.09.2018	4



zur Anerkennungsnummer G 507003 vom 03.06.2020

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

Die Handansteuereinrichtungen sind in einem Temperaturbereich von -5 °C bis +55 °C einsetzbar. Sie sind nicht für den Einsatz in salzhaltiger Atmosphäre vorgesehen, die Prüfungen gemäß VdS 2584: 2012-05(02) Abschnitt 5.13.4 wurden nicht durchgeführt.

Es dürfen ausschließlich Auslöseventile vom Typ 'RTC / RTCE' mit der VdS Anerkennungsnummer G507004 eingesetzt werden.

Der maximale Betriebsdruck darf 80 bar nicht überschreiten.