

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 508001 vom/ dated 24.02.2016

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Pneumatische Öffnungsaggre- gate in verschiedenen Aus- führungsvarianten	PU..32/40-BSA PU..32/40-BSA 2		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 508001 vom/ dated 24.02.2016

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Prüfbericht VdS	RWA07004	28.03.2007	13
Prüfbericht VdS	RWA08003	01.02.2008	9
Dokumentenliste	02.048.C	16.02.2016	5

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 508001 vom/ dated 24.02.2016

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Die Serie von 'Pneumatischen Öffnungsaggregaten' ist für den Einsatzfall der täglichen Lüftung geeignet. Sie ist einsetzbar in einem Temperaturbereich von -25 °C bis +110 °C.

Der maximale statische Gehäusedruck darf 60 bar, der maximale dynamische Betriebsdruck 30 bar (in Abhängigkeit des gefahrenen Hubes nach Tabelle Nr.: 02.027.T19.C) nicht überschreiten.

Die maximalen Zylinderhübe gemäß Tabelle Nr.: 02.027.T18.A dürfen nicht überschritten werden.

Die maximale Nennhaltekraft der Verriegelung darf 6500 N nicht überschreiten.

Die pneumatischen Öffnungsaggregate sind für den Belastungsfall 'Öffnen gegen Nennlast, Schließen mit Nennlastunterstützung' ausgelegt.